



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**  
**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ**

гр.Русе - 7000  
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23  
e-mail: [rzi@rzi-ruse.com](mailto:rzi@rzi-ruse.com)

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ**  
**МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ**  
**В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.05.2017Г. – 12.05.2017Г.**

**Данни за периода: 01.05.2017Г. – 12.05.2017Г.**

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 01.05.2017Г. – 12.05.2017Г.:
  - 10 населени места, по химични и по микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в **постоянния мониторинг**:
  - 24 броя проби, в това число 12 бр.проби по микробиологични показатели и 12 бр.проби по химични показатели
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби
  - по химични показатели - 3 броя проби, като две от тях са по индикаторния показател „остатъчен свободен хлор”, а една по показател „нитрати”; това са следните проби:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Иваново, ЗВ 15	с. Щръклево, ул. „Централна” № 35, Кметство	Остатъчен свободен хлор	0,3 – 0,4	0,57
Иваново, ЗВ 18	с. Пиргово, ул. „Васил Левски” № 1, Винарна ”Механджийска среща”	Остатъчен свободен хлор	0,3 – 0,4	0,51
Иваново, ЗВ 54	с. Церовец, ул. „Александър Стамболийски” № 1, Кметство	Нитрати	50	340,0

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в **периодичния мониторинг** –
  - 4 броя проби, в това число 2 бр.проби по микробиологични показатели и 2 бр.проби по химични показатели
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби
  - по химични показатели – 1 (един) бр.проби, по показател „остатъчен свободен хлор”:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална допустима стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Иваново, ЗВ 19	с. Тръстеник, ул. „Кирил и Методий” № 1, Училище	Остатъчен свободен хлор	0,3 – 0,4	0,56

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)**
- 2бр.проби от местна чешма в с.Церовец, Община Иваново, ул. „Шейново” №1, в това число 1бр.по химични показатели, за показателите на периодичния мониторинг, и 1бр.по микробиологични показатели, за показателите на периодичния мониторинг.
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
- по химични показатели – 1 (един) бр.проби, по показател нитрати
  - по микробиологични показатели – 1 (един) бр.проби, по показателите Еш.коли, Коли форми и Ентерококи

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Нормирана стойност в брой КОЕ*/ml	Измерена стойност КОЕ /ml
Иваново, ЗВ 54	с. Церовец, ул. „Шейново” № 1, Местна улична чешма	Ешерихия коли	0/100	15/100
		Коли форми	0/100	26/100
		Ентерококи	0/100	16/100
		Нитрати	50,0 мг/л	277,0 мг/л

\*КОЕ – колонообразуващи единици

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници: - в Русенска област няма разкрити и регистрирани действащи минерални водоизточници.
10. Брой на регистрираните случаи на чревни заболявания за периода от 01.05.17г. до 11.05.17г.:
- общо 64 случая, от тях:
    - Гастроентероколити – 29 случая;
    - Ротавирусни ентерити – 4 случая;
    - Салмонелоза – 1 случай;
    - Кампилобактериоза – 1 случай;

Един от случаите – този на Салмонелоза, е в организиран колектив, в СУ „Христо Ботев” гр.Русе, Всички останали изброени случаи са в неорганизиран колективи – засягат отделни, единични лица.

11. Предприети мерки за административна принуда:

- подготвени са и предстои да бъдат връчени предписания от органите на държавния здравен контрол – отд.ДЗК при РЗИ Русе до обществения воден оператор за Русенска област - „ВиК Русе” ООД, за предприемане на съответни мерки, във връзка с установените отклонения в качеството на питейната вода в ЗВ № 15,18 и 19, и до „Водоснабдяване Дунав Разград” ЕООД, за установеното отклонение в качеството на питейната вода в ЗВ № 54, както и до кмета на с.Церовец в Община Иваново, по повод отклоненията във водата в улична чешма.

- от отд. „ПЕК” (противоепидемичен контрол) при РЗИ е извършено епидемиологично проучване по всеки от цитираните 35 случая на чревни заболявания, изготвено е и предписание за задължителни противоепидемични мерки до учебното заведение, в което е установен случай на салмонелоза.