



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

Русе – 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 16.10.2023 г. – 27.10.2023 г.

Данни за периода: 16.10.2023 г. – 27.10.2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания:
 - 13 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показатели, включени в **постоянен мониторинг** (показатели група А):
 - 11 броя проби по микробиологични и 11 бр. проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – 2 нестандартни проби
 - по химични показатели – 3 нестандартни проби:

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l ; КОЕ/ml
ЗВ 35 Каран Върбовка	с. Каран Върбовка ул. „Света Марина“ №43 община Две могили	Кметство	Коли форми Ост. хлор	6/100 0,023
ЗВ 34 Острица	с. Острица ул. „Георги Димитров“ №7 община Две могили	Частен дом Радни Първанов	Коли форми Ешерихия коли Ентерококи Нитрати Ост. хлор	29/100 3/100 4/100 63,57 0,029
ЗВ 44 Батин 2	с. Караманово ул. „Асен Илиев“ №23а община Ценово	Училище	Ост. хлор	0,585

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в показателите от **група Б – периодичен мониторинг**:
 - 4 броя проби, в това число 2 бр. проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – няма нестандартни проби.
7. Брой изследвани контролни проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, на несъответстващи на нормативните изисквания Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, по показателите включени в контролния мониторинг: **2** бр. проби по микробиологични показатели и **2** бр. проби по химични показатели.
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – 2 нестандартни проби

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l ;
ЗВ 35 Каран Върбовка	с. Каран Върбовка ул. „Света Марина“ №43 община Две могили	Кметство	Ост. хлор	0,991
ЗВ 34 Острица	с. Острица ул. „Георги Димитров“ №43 община Две могили	Кметство	Ост. хлор	0,089

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма регистрирани** минерални водоизточници.

10. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 16.10.2023 г. – 27.10.2023 г.: - 34 общо случая:

- Гастроентероколит - 21 случая, 5 от които в организирани колективи (1 в детска градина и 4 в УЗ)
- Кампилобактериоза – 6 случая, 2 от които в организиран колектив (ДГ и УЗ в гр. Русе)
- Колиентерит – 4 случая, извън организирани колективи
- Ротавирусен гастроентерит – 1 случая, в организиран колектив (детската градина в гр. Русе)
- Салмонелоза – 1 случая, извън организиран колектив
- Вирусен хепатит тип Е – 1 случая, извън организирани колективи

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

11. Предприети мерки за административна принуда: - има издадени 4 предписания до водните оператори, за отклонения в ЗВ 35,34,44 и ЗВ -51 (за отклонения от преходния период).