



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

Русе – 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 16.02.2024 г. – 29.02.2024 г.

Данни за периода: 16.02.2024 г. – 29.02.2024 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 7 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показатели, включени в **постоянен мониторинг** (показатели група А):
 - 7 броя проби по микробиологични и 7 бр. проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
 - по химични показатели – 2 нестандартна проба.

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l
ЗВ- 20 Ветово	гр. Ветово общ. Ветово	ул. „Велико Търново“ №1 Бърза закуска- център	Ост. хлор мирис	0,849 Забележим
ЗВ- 22 Смирненски	с. Смирненски общ. Ветово	ул. „Средна гора“ №1 ДГ „Звънче“	Ост. хлор	0,080

1. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в показателите от **група Б – периодичен мониторинг**:

- 1 бр. проби по микробиологични показатели и 1 бр. проби по химични показатели.
5. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
 - по химични показатели – няма нестандартни проби.

6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма регистрирани** минерални водоизточници.

7. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 16.02.2024 г. – 29.02.2024 г.: - 16 случая общо:

- Гастроентероколит - 23 случая, 5 населени места, 10 от организирани колективи (учебно заведение в гр. Русе и две учебни заведения в гр. Бяла, с. Долно Абланово) и 13 извън организирани колективи;
- Колиентерит – 2 случая, 2 населени места, извън организирани колективи.
- Ротавирусен гастроентерит-1случай- 1населено място (Детска градина с. Бъзън)

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

8. Предприети мерки за административна принуда: има издадено 1 предписание до обществения воден оператор „ВиК“ ООД- Русе, за отклонения в ЗВ 20.