



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

Русе – 7000  
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23  
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В  
РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 30.08.2024 г. ДО 12.09.2024 г.

Данни за периода: 30.08-12.09.2024г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. **Брой населени места, в които са извършени изследвания:** 8 населени места по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **постоянния** мониторинг (показатели група А): **9** бр. проби по микробиологични показатели и **9** бр. проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма нестандартна проба
  - по химични показатели – 4 нестандартна проби

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l
ЗВ -1 Русе	гр. Русе общ. Русе	кв. Образцов чифлик ПГСС „Ангел Кънчев“	Ост. хлор	0,037
ЗВ -2 Русе- Локомотив	гр. Русе общ. Русе	бул. „Тутракан“ №5 Месокомбинат	Ост. хлор	0,046
ЗВ -21 Писанец	с. Писанец общ. Ветово	ул. „Васил Априлов“ №2 Магазин	Ост. хлор	0,050
ЗВ -23 Сеново	гр. Сеново общ. Ветово	ул. „Трети март“ №14 Магазин хр. стоки	Нитрати	64,50

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **периодичния** мониторинг (показатели група Б): **3** бр. проби по микробиологични показатели и **3** бр. проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма нестандартна проба
  - по химични показатели – 1 нестандартни проби

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l КОЕ/ml
ЗВ -22 Смирненски	с. Смирненски общ. Ветово	ул. „Средна гора“ №1 Детска градина „Звънче“	Ост. хлор	0,054

7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма регистрирани** минерални водоизточници.
8. Предприети мерки за административна принуда: има издадени: **няма**.
9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 30.08.2024-12.09.2024 г. – **25** случая общо:
  - Гастроентероколит - 16 случая
  - Роравирусен гастроентерит - 1 случай
  - Салмонелоза – 4 случая
  - Кампилобактериоза – 1 случай
  - Колиентерит - 3 случая

Изброените чревни заболявания **не са причинени** от замърсена вода.