



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

Русе – 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В
РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 11.10.2024 г. ДО 31.10.2024 г.

Данни за периода: 11.10-31.10.2024г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. **Брой населени места, в които са извършени изследвания:** 12 населени места по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **постоянния** мониторинг (показатели група А): 10 бр. проби по микробиологични показатели и **10** бр. проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – 1 нестандартна проба
 - по химични показатели – 4 нестандартна проби

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l
ЗВ 31 Батишница	с. Батишница общ. Две Могили	ул. „Кирил и Методий“ №23 Частен дом	Ост. хлор	0,701
ЗВ 34 Острица	с. Острица общ. Две Могили	ул. „Георги Димитров“ №43 Кметство	Нитрати	58,67
ЗВ 35 Каран Върбовка	с. Каран Върбовка общ. Две Могили	ул. „Света Марина“ №43 Кметство	Ост. хлор Коли форми Ешерихия коли	0,054 76/100 2/100
ЗВ 45 Пиперково	с. Пиперково общ. Ценово	ул. „Петко Р. Славейков“ №1 Кметство	Ост. хлор	0,084

5. **Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници** - в Русенска област **няма регистрирани** минерални водоизточници.
6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **периодичния** мониторинг (показатели група Б): **2** бр. проби по микробиологични показатели и **2** бр. проби по химични показатели.
7. От тях не отговарят на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартна проба
 - по химични показатели – няма нестандартна проба
8. Предприети мерки за административна принуда: има издадени: **2 бр.** предписание до ВиК ООД за предприемане на необходимите мерки.
9. **Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 11.10.2024-31.10.2024 г. – 31 случая общо:**
 - Гастроентероколит - 27 случая
 - Кампилобактериоза – 4 случая

Изброените чревни заболявания **не са причинени** от замърсена вода.