



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

Русе – 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В
РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 31.01.2025 г. ДО 14.02.2025 г.

Данни за периода: 31.01-14.02.2025г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 6 населени места по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **постоянния** мониторинг (показатели група А): **6** бр. проби по микробиологични показатели и **6** бр. проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартна проба;
 - по химични показатели – 3 нестандартна проби.

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l	Нормирана стойност mg/l
ЗВ -6 Просена	с. Просена общ. Русе	ул. „Никола Й. Вапцаров“ №14 дом водопроводчик	Нитрати	71,77	50
ЗВ -1 Русе	гр. Русе общ. Русе	бул. „Трети март“ Гостилница „ДАП“	Ост. хлор	0,137	0,3÷0,4
ЗВ -3 Николово	с. Николово общ. Русе	ул. „Липник“ №82“ Магазин за стр. материали „Неделчев“ ЕООД	Ост. хлор	0,554	0,3÷0,4

5. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма регистрирани** минерални водоизточници.
6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **периодичния** мониторинг (показатели група Б): **2** бр. проби по микробиологични показатели и **2** бр. проби по химични показатели.
7. От тях не отговарят на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
 - по химични показатели – 2 нестандартни проби.

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l	Нормирана стойност mg/l
ЗВ -2 Русе-Локомотив	гр. Русе общ. Русе	бул. „Тутракан“ №5 Месокомбинат	Ост. хлор	0,051	0,3÷0,4
ЗВ -3 Николово	с. Николово общ. Русе	ул. „Плиска“ №54 Гагала – кафе ЕТ „М. Глушкова“	Ост. хлор	0,558	0,3÷0,4

8. Предприети мерки за административна принуда: издадени са 2 бр. предписания до ВиК ООД - Русе за предприемане на необходимите мерки.
9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 31.01.2025-14.02.2025 г. – **16** случая общо:
 - Гастроентероколит – 9 случая;
 - Ротавирусен гастроентерит – 3 случая;
 - Кампилобактериоза – 3 случая;
 - Колиентерит – 1 случай.

Изброените чревни заболявания **не са причинени** от замърсена вода.