



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**  
**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ**

гр. Русе - 7000  
бул. „Придунавски“ № 68

тел: 082/82-56-23  
e-mail: [rzi@rzi-ruse.com](mailto:rzi@rzi-ruse.com)

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН  
КОНТРОЛ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ  
ВОДИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 31.10.2025 - 13.11.2025 г.**

Резултатите от извършения мониторинг на качеството на питейните води в област Русе за периода: **31.10.2025 г. – 13.11.2025 г.** са следните:

1. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 10 населени места по химични и микробиологични показатели.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **постоянния мониторинг** (показатели група А): 10 броя проби по микробиологични показатели и 10 броя проби по химични показатели.
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма нестандартна проба;
  - по химични показатели - 2 броя нестандартни проби.

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l	Нормирана стойност mg/l
ЗВ -22 Смирненски	с. Смирненски, общ. Ветово	ул. „Средна гора“ №1 ДГ „Звънче“	Ост. хлор	0,068	0,3÷0,4
ЗВ -23 Сеново	гр. Сеново, общ. Ветово	ул. „Христо Ботев“ №19 Училище	Нитрати	61,77	До 50

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **периодичния мониторинг** (показатели група Б): 3 броя проби по микробиологични показатели и 3 броя проби по химични показатели.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели - няма нестандартни проби;
  - по химични показатели – няма нестандартни проби.

6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – в Русенска област няма регистрирани минерални водоизточници.

7. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода **31.10.2025 г. – 13.11.2025 г.** – 14 случая общо:

- Гастроентероколит - 6 случая;
- Колиентерит - 3 случая;
- Кампилобактериоза - 4 случая;
- Йерсиниоза - 1 случай.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

8. Взети мерки за административна принуда: няма издадени преписания за задължителни хигиенни мерки.