



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000  
бул. „Придунавски“ № 68

тел: 082/82-56-23  
e-mail: [rzi@rzi-ruse.com](mailto:rzi@rzi-ruse.com)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ МОНИТОРИНГ НА  
КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ  
ЗА ПЕРИОДА 01.05.2026 г. – 14.05.2026 г.

Резултатите от извършения мониторинг на качеството на питейните води в област Русе за периода: **01.05.2026 г. – 14.05.2026 г.** са следните:

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 6 населени места по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **постоянния мониторинг** (показатели група А): 9 броя проби по микробиологични показатели и 9 броя проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
  - по химични показатели – 3 нестандартни проби.

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l	Нормирана стойност mg/l
ЗВ 16 - Божичен	с. Иваново общ. Иваново	ул. „Вълчо Бобилов“ №14 База ВиК	Нитрати	72,73	До 50
ЗВ 16 - Божичен	с. Божичен общ. Иваново	ул. „Места“ №2 Дом на водопроводчик	Нитрати	74,30	До 50
ЗВ 18- Пиргово	с. Мечка общ. Иваново	ул. „Цар Борис I“ №32 Кметство	Нитрати Ост. хлор	69,90 0,483	До 50 0,3÷0,4

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **периодичния мониторинг** (показатели група Б): 1 брой проби по микробиологични показатели и 1 брой проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
  - по химични показатели – 1 нестандартна проба;

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l	Нормирана стойност mg/l
ЗВ 15- Красен	с. Нисово общ. Иваново	ул. „Цар Освободител“ №34 Кметство	Мирис Ост. хлор	Забележим 0,611	Приемлив 0,3÷0,4

7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – в Русенска област няма регистрирани минерални водоизточници.
8. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 01.05.2026 г. – 14.05.2026 г.– 10 случая общо:
  - Гастроентероколит – 5 случая;
  - Колиентерит– 1 случай;
  - Ротавирусен гастроентерит – 1 случай;
  - Кампилобактериоза- 3 случая.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

**9. Вzeti мерки за административна принуда:** издадено и връчено 1 брой предписание за задължителни хигиенни мерки до обществения воден оператор ВиК Русе – ООД за вземане на мерки по констатираните отклонения.